

## Montage- und Bedienungsanleitung



### Filteranlage Heiz-Filteranlage Typ Bühne

Behältergröße

Ø 500 mm

Ø 600 mm

Ihr **BEHNCKE**<sup>®</sup>-Fachhändler



– Technische Änderungen vorbehalten –  
Stand 08/2004

Lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zu Ihrer neuen, hochwertigen **BEHNCKE**®-Filteranlage „Made in Germany“ und wünschen ungetrübten Badespaß.

Die Fa. **BEHNCKE**® Schwimmbad- und Wärmetechnik fertigt seit über 40 Jahren hochwertige Produkte für den öffentlichen und privaten Schwimmbad- und Whirlpool-Bereich.

Ihr **BEHNCKE**®-Fachhändler steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.


---


Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam.  
Beachten Sie auch die Anleitungen der Komponenten,  
z. B. der Heizungsumwälzpumpe.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung für künftige Verwendung auf!

Technische Änderungen vorbehalten!  
Stand 08/2004


Benutzerhinweis für  
Ausklapp-Zeichnungen





- 1 Filterbehälter
- 2 Manometer mit Entlüftungsventil
- 3 Rückspül-Ventil
- 4 Verrohrung
- 5 Filterpumpe (bei 230 V-Ausführung mit Netzstecker)
- 6 Montageplatte





- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Filterbehälter                  | 7 Filtersteuerung       |
| 2 Manometer mit Entlüftungsventil | 8 Wärmetauscher         |
| 3 Rückspül-Ventil                 | 9 Heizungsumwälzpumpe   |
| 4 Verrohrung                      | 10 Rückflussverhinderer |
| 5 Filterpumpe                     | 11 Temperaturfühler     |
| 6 Montageplatte                   |                         |



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit</b>	<b>3</b>
1.1 Gefahren im Umgang mit dieser Anlage	3
1.2 Sicherheitshinweise und Tips	3
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.4 Gefahrenquellen	4
1.5 Gefahren durch Zubehöre	5
1.6 Zugelassene Bediener	5
1.7 Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort	5
1.8 Sicherheitseinrichtungen	5
<b>2 Technische Daten</b>	<b>6</b>
2.1 Filteranlage*	6
2.2 Heiz-Filteranlage mit Steuerung*	7
2.3 Erforderliches Filtermaterial*	8
<b>3 Transport/Installation</b>	<b>9</b>
3.1 Aufstellplan	9
3.2 Aufstellmaße	9
3.3 Transportieren / Lagern	10
3.4 Aufstellen	10
3.5 Installation	11
3.5.1 Druck- und Saugleitungen	11
3.5.2 Rückspüleleitung	11
3.5.3 Wärmetauscher der Heiz-Filteranlage	11
3.5.4 Elektrischer Anschluß (Heiz-)Filteranlage und Filter-Steuerung	11
<b>4 Funktionsablauf</b>	<b>13</b>
<b>5 Bedienelemente</b>	<b>14</b>
5.1 Rückspül-Ventil	14
5.1.1 Funktionen des Ventils	15
5.2 Heiz-Filter-Steuerung	16
<b>6 Inbetriebnahme</b>	<b>16</b>
6.1 Filterbehälter mit Filtermaterial füllen	17
6.2 Drehrichtung der Pumpe prüfen	18
6.3 Rückspülen des Filtermaterials	19
6.4 Temperatur einstellen	20
6.5 Funktions- und Dichtheitskontrolle	20
<hr/> Bühne – Filteranlage/Heiz-Filteranlage Ø 500/600	1



<b>7 Bedienung</b>	<b>21</b>
7.1 Filtern	21
7.1.1 Filteranlage	21
7.1.2 Heiz-Filteranlage mit Steuerung	21
7.2 Rückspülen/Nachspülen	22
7.3 Zirkulieren	23
7.4 Entleeren	23
7.5 Schließen	24
<b>8 Wartung / Instandhaltung</b>	<b>25</b>
8.1 Reinigung des Pumpenvorsiebs	25
8.2 Einwintern der (Heiz)-Filteranlage	26
8.3 Austausch des Filtermaterials	26
<b>9 Störungen und Abhilfe</b>	<b>28</b>
<b>10 Schaltpläne</b>	<b>30</b>
10.1 Filter-Steuerung mit Temperaturregelung 230 V	30
10.2 Filter-Steuerung mit elektr. Temperaturregelung 400 V	31
<b>11 Explosionszeichnungen und Stücklisten</b>	<b>32</b>
11.1 Filterbehälter	32
11.2 Stückliste Filterbehälter	33
11.3 Filteranlage	34
11.4 Stückliste Filteranlage	35
11.5 Heiz-Filteranlage	36
11.6 Stückliste Heiz-Filteranlage	37

# 1 Sicherheit

## 1.1 Gefahren im Umgang mit dieser Anlage

Die (Heiz-)Filteranlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung – insbesondere bei Fehlbedienung oder Missbrauch – Gefahren für

- Leib und Leben des Bedieners oder
- Dritter bzw.
- Beeinträchtigungen an der Anlage oder
- an anderen Sachwerten entstehen.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Anlage zu tun haben, müssen

- geistig und körperlich dafür geeignet sein.
- entsprechend qualifiziert sein.
- diese Betriebsanleitung genau beachten.

Die (Heiz-)Filteranlage ist nur zu benutzen

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Bei Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, ist grundsätzlich eine Fachkraft hinzuzuziehen (Elektroinstallateur oder Sanitärfachkraft).

*Es geht um Ihre Sicherheit.*

## 1.2 Sicherheitshinweise und Tips

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Symbole verwendet:



Gefahr

Dieses Symbol bedeutet eine **unmittelbar drohende Gefahr** für das Leben und die Gesundheit von Personen.

*Das Nichtbeachten des Hinweises kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.*



Warnung

Dieses Symbol bedeutet eine **möglicherweise drohende Gefahr** für das Leben und die Gesundheit von Personen.

*Das Nichtbeachten des Hinweises kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.*



Vorsicht

Dieses Symbol bedeutet eine **möglicherweise gefährliche Situation** für das Leben und die Gesundheit von Personen.

*Das Nichtbeachten des Hinweises kann Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigungen führen.*



Dieses Symbol gibt **wichtige Hinweise** für den sachgerechten Umgang mit der Anlage.

*Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Störungen an der Anlage oder in der Umgebung führen.*



Unter diesem Symbol erhalten Sie **Anwendungstips** und andere nützliche Informationen.

*Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Anlage optimal zu nutzen.*

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Filteranlage ist ausschließlich zum Umwälzen und zum Filtern von Schwimmbad-Wasser privater Bäder in nicht explosionsgefährdeten Räumen bestimmt.

Die Heiz-Filteranlage ist ausschließlich zum Umwälzen, zum Filtern und zum Erwärmen von Schwimmbad-Wasser privater Bäder in nicht explosionsgefährdeten Räumen bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller Behncke Schwimmbad- und Wärmetechnik GmbH nicht.



#### *Wichtig!*

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise der Betriebsanleitungen und
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Der maximal zulässige Arbeitsdruck der Filterbehälter darf nicht überschritten werden  
max. 2,5 bar

Es darf nur Wasser mit folgenden Werten verwendet werden

Chloridgehalt	max. bis 500 mg/l
freies Chlor	max. bis 1,3 mg/l
pH	6,5 - 7,6

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Umbauten und Veränderungen der Anlagen-Komponenten sind aus Sicherheitsgründen verboten.

Umbauten und Veränderungen an den Rohrleitungen und der Elektroinstallation sind aus Sicherheitsgründen nur durch Fachpersonal vorzunehmen.

### 1.4 Gefahrenquellen

Bei Überschreiten des max. Arbeitsdrucks von 2,5 bar und max. 40°C Betriebstemperatur kann die Anlage beschädigt werden.

Arbeiten an der gesamten Anlage dürfen nur vorgenommen werden, wenn die Anlage außer Betrieb ist und die Vor- und Rücklaufventile geschlossen sind.

Die Pumpe kann beschädigt werden.

Die (Heiz-)Filteranlage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass während des Betriebs die Pumpe ständig mit Wasser versorgt wird. Die Wassermenge muss mindestens der Förderleistung der Pumpe entsprechen (siehe Technische Daten).

Es besteht Verbrennungsgefahr.

Bei der Heiz-Filteranlage können die Vor- und Rücklaufleitungen des Heizkreises am Warmwasser-Wärmetauscher Temperaturen bis 100° C erreichen.



Die elektrische Ausrüstung der Anlage steht unter hoher Spannung. Beachten Sie deshalb folgende Hinweise:

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.
- Die elektrische Ausrüstung der Anlage ist regelmäßig zu überprüfen. Lose Verbindungen und beschädigte Komponenten sind sofort zu befestigen bzw. zu ersetzen.

*Vor Wartungsarbeiten die Anlage spannungslos schalten.*



Vorsicht

Es besteht Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Anlage.

Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Veränderungen an der Anlage außer Betrieb setzen!

## 1.5 Gefahren durch Zubehöre

Es darf nur Zubehör der Fa. BEHNCKE GmbH verwendet werden.

Zubehör darf die Sicherheit der Anlage nicht gefährden.

## 1.6 Zugelassene Bediener

Die (Heiz-)Filteranlage darf nur von Personen bedient werden, die

- körperlich und geistig dafür geeignet sind.
- in die Handhabung eingewiesen sind.
- diese Betriebsanleitung – insbesondere das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise – gelesen und verstanden haben.

## 1.7 Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort

Die (Heiz-)Filteranlage muss auf ebenem und festem Untergrund oder auf einer Montageplatte standsicher montiert werden.

Stellen Sie sicher, dass der maximale Arbeitsdruck von 2,5 bar und max. 40°C Betriebstemperatur nicht überschritten wird.

Betreiben Sie die Anlage nur, wenn alle Sicherheitseinrichtungen voll funktionsfähig sind.



Vorsicht

Die Anlage oder die Umgebung kann Schaden nehmen.

Überprüfen Sie während des Badebetriebs mindestens einmal pro Woche die Anlage auf Dichtigkeit, äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit.

## 1.8 Sicherheitseinrichtungen

Die Warnschilder an der Pumpe, am Wärmetauscher und an der Filtersteuerung weisen auf die Gefahren durch elektrischen Strom hin.

## 2 Technische Daten

### 2.1 Filteranlage\*

Ausführung	400 V	230 V	400 V	230V
Artikel-Nr.	709 500 33	709 500 43	709 600 34	709 600 44
Filterbehälter Ø	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Filterfläche	0,20 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>
Gesamthöhe	1250 mm	1250 mm	1140 mm	1140 mm
Leergewicht Anlage	ca. 45 kg	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 50 kg
Leergewicht Filterbehälter	ca. 40 kg	ca. 40 kg	ca. 45 kg	ca. 45 kg
Pumpentyp	Badu 90/11	Bettar 12	Badu 90/13	Bettar 14
Motorleistung	0,66 kW	0,65 kW	0,75 kW	0,97 kW
Versorgungsspannung	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Nennstrom	2,1 A	5,2 A	2,5 A	2,5 A
Filterleistung	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h
geeignet für Beckeninhalt von	ca. 60 m <sup>3</sup>	ca. 60 m <sup>3</sup>	ca. 90 m <sup>3</sup>	ca. 90 m <sup>3</sup>
Anschlüsse				
Saugleitung/	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Druckleitung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
max. zulässiger Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar

\* Änderungen oder Sonderausführungen vorbehalten.

### Erforderliches Filtermaterial

Ausführung	400 V	400 V	230 V	230 V	400 V	400 V	230 V	230 V
Artikel-Nr.	709 500 13	709 500 33	709 500 23	709 500 43	709 600 14	709 600 34	709 600 24	709 600 44
Behälter Ø	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Art	Quarzsand				Quarzsand			
Körnung	0,4 - 0,8		0,7 - 1,2		0,4 - 0,8		0,7 - 1,2	
Menge	100 kg		50 kg		175 kg		75 kg	
Art.-Nr.	390 115 36				390 115 37			

## 2.2 Heiz-Filteranlage mit Steuerung\*

Ausführung	400 V	230 V	400 V	230 V
Artikel-Nr.	709 500 33	709 500 43	709 600 34	709 600 44
Filterbehälter Ø	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Filterfläche	0,20 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>
Gesamthöhe	1250 mm	1250 mm	1140 mm	1140 mm
Leergewicht Anlage	ca. 45 kg	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 50 kg
Leergewicht Filterbehälter	ca. 40 kg	ca. 40 kg	ca. 45 kg	ca. 45 kg
Pumpentyp	Badu 90/11	Bettar 12	Badu 90/13	Bettar 14
Motorleistung	0,66 kW	0,65 kW	0,75 kW	0,97 kW
Versorgungsspannung	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Nennstrom	2,1 A	5,2 A	2,5 A	2,5 A
Filterleistung	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h
geeignet für Beckeninhalt von	ca. 60 m <sup>3</sup>	ca. 60 m <sup>3</sup>	ca. 90 m <sup>3</sup>	ca. 90 m <sup>3</sup>
Anschlüsse				
Saugleitung/	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Druckleitung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
max. zulässiger Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Steuerung				
Steuerspannung	24 V	24 V	24 V	24 V
Wärmetauscher				
Leistung bei Vorlauf 90° C, Badewasser 20° C	40 kW	40 kW	40 kW	40 kW

\*Änderungen oder Sonderausführungen vorbehalten.



### 3 Transport / Installation

Bei der Lieferung/Transport ist folgendes zu prüfen

- Vollständigkeit (siehe Zeichnung und Lieferliste, Seite I oder II)
- Zustand und
- sichere Befestigung.

#### 3.1 Aufstellplan




Abbildung: Aufstellplan (Heiz-)Filteranlage

#### 3.2 Aufstellmaße

Maß in mm	Filteranlage / Heizfilteranlage	
	Ø 500	Ø 600
Breite B	700	900
Tiefe A	950	1260
Höhe C	1250	1140

Empfohlene Raumhöhe 2,0 m, Platzbedarf für Wartungs- und Reparaturarbeiten umlaufend 0,6 m. Für den Wärmetauscher (Heizfilteranlage) ist je nach Installation zusätzlicher Platzbedarf einzuplanen.

Das Schluckvermögen von Bodenabfluß und Kanal muss mindestens der 1,5 fachen Pumpenleistung entsprechen.



### 3.3 Transportieren / Lagern

Die Verbindungen zum Strom- und Wassernetz müssen vor dem Transport durch entsprechende Fachkräfte gelöst werden.

Die (Heiz-)Filteranlage wird montiert oder als lose Anlagen-Komponente geliefert.

Sichern Sie die einzeln gelieferten Anlagen-Komponenten gegen Transportschäden.

Lagern Sie die (Heiz-)Filteranlage nur in überdachten, frostsicheren Räumen mit nicht-aggressiver Atmosphäre.

### 3.4 Aufstellen

Stellen Sie die (Heiz-)Filteranlage nur in überdachten, frostsicheren, trockenen Räumen mit nicht-aggressiver Atmosphäre auf.

Kondenswasser kann die Pumpe beschädigen, achten Sie auf gute Belüftung des Raumes.

Gewährleisten Sie die leichte Zugänglichkeit für Kundendienstarbeiten. Beachten Sie die Mindest-Einbaumaße laut Aufstellplan.

**Das Vorsieb muss zum Reinigen leicht erreichbar sein.**

**Ein Bodeneinlauf ist zwingend vorgeschrieben.**

**Das Schluckvermögen von Bodenabfluss und Kanal muss mindestens der 1,5 fachen Pumpenleistung entsprechen. Der Abfluss muss beständig sein gegen die Badewasser-Qualität. DIN 1986 bzw. DIN EN 12056 beachten!**



Für die (Heiz-)Filteranlage sind folgende Wasserwerte unbedingt einzuhalten.

Chloridgehalt	max. bis 500 mg/l
freies Chlor	max. bis 1,3 mg/l
pH-Wert	6,8 bis 8,2



*Wichtig!*

Ein Leerlaufen der (Heiz-)Filteranlage muss verhindert werden

Wird die (Heiz-)Filteranlage **über** dem Badewasser-Spiegel installiert,

- Rückfluss-Verhinderer in die Saugleitung einbauen und
- Druckleitung mit einer Reinwasser-Schleife über die Oberkante des Filterbehälters führen und mit einem Belüftungsventil versehen

Hat das Becken eine Überflutungsrinne,

- Rückfluss-Verhinderer in die Saugleitung einbauen.

## 3.5 Installation

### 3.5.1 Druck- und Saugleitungen



Die Anlage kann durch zu hohen Druck beschädigt werden. Verunreinigungen aus der Filteranlage können in das Wasser-Versorgungsnetz gelangen.

*Die Anlage darf nicht mit einem Wasser-Versorgungsnetz verbunden werden, siehe DIN EN 1717.*



- Vor dem Anschluss die Leitungen für die Filteranlage auf Dichtigkeit prüfen.

Die (Heiz-)Filteranlage kann Schall und Vibrationen übertragen. Es kann Undichtigkeit entstehen.

Vermeiden Sie starre Rohrverbindungen.

- Verrohrung zwischen Schwimmbad und Filter aus Kunststoff-Rohren und -Bögen herstellen.
- An gut zugänglicher Stelle – möglichst nahe der Filteranlage – in Druck- und Saugleitung ein korrosionsfreies Absperrorgan einbauen.

### 3.5.2 Rückspülleitung

Verlegen Sie die Verrohrung vom Ventil zum Kanalanschluß so mit Gefälle, dass das Rückspülwasser drucklos abfließen kann.

- Verrohrung zwischen Ventil und Kanal möglichst freien ausmündent herstellen.



Sichern Sie bei Verwendung von HT-Material die Bögen.

### 3.5.3 Wärmetauscher der Heiz-Filteranlage

Nehmen Sie den Anschluss der Versorgungsleitungen am unregelmäßigem Heizungskreislauf vor.

- Verrohrung zwischen Heizungsvorlauf und Wärmetauscher-Umwälzpumpe herstellen.
- Verrohrung zwischen Heizungsrücklauf und Rückflußverhinderer des Wärmetauschers herstellen.
- Innerhalb des frostsicheren Gebäudebereichs Absperrorgan und Entleerungsventil in Vor- und Rücklaufleitung einbauen.
- Heizwasser-Temperatursicherheit überprüfen (max. Filterbetriebstemperatur 40°C)



#### Elektrischer Anschluß (Heiz-)Filteranlage und Filter-Steuerung

Der elektrische Anschluß darf nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden. Dabei sind die örtlichen Vorschriften sowie die VDE 0100 zu berücksichtigen. Bauseits ist in die Stromversorgung der (Heiz-)Filteranlage ein Hauptschalter zu installieren.

- Den Betriebsschalter der (Heiz-)Filteranlage auf Aus stellen.

Aus Sicherheitsgründen ist in die Spannungsversorgung ein FI-Schutzschalter (30 mA) einzubauen. Alle Metallteile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen.



Die Filterpumpe kann beschädigt werden.

Die Filterpumpe darf nicht trockenlaufen! Die Drehrichtung des Pumpen-Motors darf nicht bei leerer Anlage geprüft werden.

Bei der Ausführung Filteranlage mit Steuerung, ist diese Filter-Steuerung mit der Filterpumpe verkabelt. Bei der 230 V-Ausführung ist ein Netzstecker angeschlossen.

Bei der Ausführung Heiz-Filteranlage ist eine Steuerung mit Temperaturregler montiert. Diese Filter-Steuerung ist mit Temperaturfühler, Heizungs-Umwälzpumpe und Filterpumpe verkabelt. Bei der 230 V-Ausführung ist ein Netzstecker angeschlossen.

Der Motorschutz ist entsprechend der mitgelieferten Filterpumpe werkseitig eingestellt. Diese Einstellung ist bei der Installation von einer Fachkraft zu überprüfen!

## 4 Funktionsablauf

Die (Heiz-)Filteranlage wälzt das Badewasser um und filtert es.

Die Pumpe saugt über den Vorfilter das Schwimmbadwasser ab und drückt es durch den Filterbehälter wieder zurück in das Schwimmbad.

Der Vorfilter hält grobe Verunreinigungen zurück. Der nachgeschaltete Filterbehälter mit Filtermaterial reinigt das Schwimmbad-Wasser.

Sie erreichen die optimale Reinigung des Schwimmbad-Wassers, wenn Sie regelmäßig rückspülen. Dabei wird das Filtermaterial von Verunreinigungen befreit.

Die Heiz-Filteranlage kann über den Wärmetauscher das Schwimmbad-Wasser während der Filterpumpen-Laufzeit erwärmen. Der Wärmetauscher liefert eine Leistung von 40 kW bei einer Vorlauftemperatur von 90° C und einer gewählten Badewasser-Temperatur von 20° C. Die gewünschte Badewasser-Temperatur kann am Thermostat eingestellt werden. Der elektronische Temperaturregler schaltet entsprechend dem Wärmebedarf die Heizungsumwälzpumpe ein oder ab. Der Wärmetauscher wird mit dem aufgeheizten Heizungswasser versorgt.

Sie können an der Filter-Steuerung über den Betriebswahlschalter und die Zeitschaltuhr die täglichen Betriebszeiten der (Heiz-)Filteranlage einstellen.

## 5 Bedienelemente

### 5.1 Rückspül-Ventil




Abbildung: Rückspül-Ventil



Warnung

Die Filterpumpe kann beschädigt werden.

Schalten Sie vor der Bedienung des Ventil-Hebels immer die Filterpumpe ab. Schalten Sie in der Ventilstellung „Geschlossen“ keinesfalls die Pumpe ein, andernfalls können irreparable, materialzerstörende Druckschläge entstehen.



Zum Wählen einer anderen Funktion des Rückspül-Ventils immer **erst Bedienehebel nach unten drücken und dann verschieben.**



Warnung

Bei Betätigung des Schalthebels besteht Klemmgefahr.

Nicht in die Öffnung unter dem Schalthebel fassen.

### 5.1.1 Funktionen des Ventils

Ventilstellung	Funktion	Wasserweg
Filtern	Das Schwimmbad-Wasser wird von oben nach unten durch den Filterbehälter geleitet und fließt über das Ventil ins Becken zurück.	Becken – Pumpe – Ventil – Filterbehälter ↓ – Ventil – Becken
Zirkulieren	Der Filterbehälter wird umgangen. Das Schwimmbad-Wasser wird über das Ventil wieder ins Becken geleitet.  Diese Funktion ist bei erstmaliger Erwärmung des frisch eingelassenen Schwimmbad-Wassers zu wählen.	Becken – Pumpe – Ventil – Becken
Rückspülen	Das Schwimmbad-Wasser wird in entgegengesetzter Richtung von unten nach oben durch den Filterbehälter geleitet, um die Filterschüttung zu reinigen. Das Schwimmbad-Wasser wird durch das Ventil in die Kanalisation geleitet.	Becken – Pumpe – Ventil – Filterbehälter ↑ – Ventil – Kanal
Nachspülen	Das Schwimmbad-Wasser wird von oben nach unten durch den Filterbehälter geleitet, um beim Rückspülen gelöste Schwebeteilchen zu entfernen. Das Schwimmbad-Wasser wird durch das Ventil in die Kanalisation geleitet.	Becken – Pumpe – Ventil – Filterbehälter ↓ – Ventil – Kanal
Entleeren	Der Filterbehälter wird umgangen. Das Schwimmbad-Wasser wird über das Ventil in die Kanalisation geleitet.	Becken – Pumpe – Ventil – Kanal
Geschlossen	Durchfluss ist für alle Wasserwege unterbrochen. Diese Funktion ist für Wartungsarbeiten zu wählen.  <i>Wichtig! Pumpe nicht einschalten!</i>	in keine Richtung

## 5.2 Heiz-Filter-Steuerung

Die Heiz-Filter-Steuerung bietet die Betriebsarten Aus/0, Hand und Automatik. Über die Zeitschaltuhr können die Filterlaufzeiten eingestellt werden.

Die Heiz-Filter-Steuerung ist mit dem Temperaturfühler, der Heizungsumwälzpumpe und der Filterpumpe verkabelt.




Abbildung: Filter-Steuerung mit Zeitschaltuhr und elektronischem Temperaturregler

## 6 Inbetriebnahme

Haben Sie diese Betriebsanleitung – insbesondere Kapitel 1, Sicherheit – gelesen und verstanden? Sie dürfen diese Anlage vorher nicht bedienen!



Warnung

Die Anlage kann beschädigt werden.

Steigen Sie nicht auf die Anlage. Führen Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Anlage durch!

- Das Schwimmbadbecken gründlich reinigen und spülen.
- Den Bodenablauf des Beckens schließen.
- Die Absperrorgane in Saug- und Druckleitungen schließen.
- Das Becken über einen Schlauch bis zum vorgeschriebenen Wasserstand mit Wasser füllen.



Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.

- Anlage ausschalten.

## 6.1 Filterbehälter mit Filtermaterial füllen




Abbildung: Explosionszeichnung Filterbehälter





Die Anlage kann beschädigt werden. Undichtigkeiten können auftreten.

Ziehen Sie bei der Erstinbetriebnahme und bei der Befüllung des Filterbehälters unbedingt einen Kundendienst-Techniker hinzu.

- Den oberen (4) und den seitlichen (7) Servicedeckel entfernen (die Muttern [3,6] lösen), die Deckel und die O-Ringe (5,8) abnehmen.
- Das einzeln verpackte Manometer (2) mit dem passenden O-Ring in das Entlüftungsventil (1) eindrehen, anschließend Entlüftungsventil mit dem passenden O-Ring in die Muffe des oberen Servicedeckels einschrauben.
- Den Wasserverteiler (9) abdrehen. Anschließend das Innenleben des Filters nach evtl. Transportschäden und auf Vollständigkeit überprüfen.
- Die Düsenrohre (12) und das Entlüftungsrohr (11) auf festen Sitz im Verteilerkopf (13) prüfen.
- Die obere Rohröffnung und das Entlüftungsrohr mit einem Tuch oder Plastikbeutel abdecken.
- Ca. 15 cm hoch mit Wasser einfüllen und anschließend das Filtermaterial zur seitlichen Serviceöffnung einbringen, bis das Material etwas niedriger steht als die Unterkante der Serviceöffnung. Dabei ist zu beachten, dass zuerst die grobe Körnung und dann die feine Körnung einzubringen ist. Bei Mehrschichtenfiltern bildet das Hydro. N die oberste Schicht.
- Nun ist die Dichtfläche der seitlichen Serviceöffnung zu reinigen; ebenso die Dichtfläche des Deckels und der O-Ring. Auf den O-Ring Montagefett auftragen, in den Servicedeckel einlegen und den Deckel aufsetzen.
- Die Muttern (6) aufdrehen und über Kreuz festziehen.
- Nun kann das fehlende Filtermaterial in der weiteren Reihenfolge durch die obere Öffnung eingebracht werden. Nach jeder Körnung ist die Filterfläche einzuebnen.
- Dann das Tuch bzw. den Plastikbeutel entfernen und den Wasserverteiler wieder aufsetzen. Darauf achten, dass der Wasserverteiler mittig im Behälter sitzt.
- Die Dichtflächen am Deckel und der Öffnung sowie den O-Ring reinigen, auf den O-Ring Montagefett geben und diesen in den Deckel einlegen.
- Den Deckel so aufsetzen, dass das Manometer ablesbar ist, dann die Muttern (3) aufdrehen und über Kreuz festziehen.
- Bedienungshebel des Rückspül-Ventils nach unten drücken und die Funktion „Rückspülen“ wählen.
- Deckel des Pumpenvorsiebs öffnen und Vorsieb mit Wasser füllen.
- Absperrorgan der Saugleitung öffnen.

## 6.2 Drehrichtung der Pumpe prüfen

Bei Filteranlagen in 400 V-Ausführung ist die Drehrichtung der Pumpe zu prüfen.

- Bedienungshebel des Rückspül-Ventils nach unten drücken und die Funktion „Zirkulieren“ wählen.

- Absperrorgan der Druckleitung öffnen.
- Anlage kurz einschalten und Drehrichtung prüfen.  
Die korrekte Drehrichtung ist mit dem Pfeil am Lüftergehäuse vorgegeben.
- Anlage ausschalten.

### 6.3 Rückspülen des Filtermaterials

Vermeiden Sie, dass bei der ersten Inbetriebnahme Sandabrieb in das Becken getragen wird. Die Filterfüllung muss dazu rückgespült werden. Der Rückspülvorgang sollte bei der Inbetriebnahme etwa 4 Minuten dauern. Das Nachspülen egalisiert das Filterbett und spült evtl. noch vorhandene Abrieb- und Schmutzteilchen in die Kanalisation.



Zum Wählen einer anderen Funktion des Rückspül-Ventils immer **erst Bedienhebel nach unten drücken und dann verschieben.**

#### Rückspülen Filteranlage

- Ventil-Funktion „Rückspülen“ wählen.
- Anlage einschalten.

Die Filterfüllung wird rückgespült.

Ist im Schauglas am Rückspül-Ventil nur noch klares Wasser sichtbar, sollte der Rückspülvorgang noch weitere 30 Sekunden dauern.

- Anlage ausschalten.

Der Rückspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Nachspülen“ wählen.
- Anlage einschalten.
- Filterbehälter komplett über das Entlüftungsventil (1) entlüften.
- nach ca. 30 Sekunden die Anlage ausschalten.

Der Nachspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Absperrorgan in der Druckleitung öffnen.

#### Rückspülen Heiz-Filteranlage

- Ventil-Funktion „Rückspülen“ wählen.
- Anlage einschalten.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.

Die Filterfüllung wird rückgespült. Ist im Schauglas am Rückspül-Ventil nur noch klares Wasser sichtbar, sollte der Rückspülvorgang noch weitere 30 Sekunden dauern.

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.

Der Rückspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Nachspülen“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.
- Filterbehälter komplett über das Entlüftungsventil (1) entlüften.
- nach ca. 30 Sekunden den Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.

Der Nachspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen
- Absperrorgan in der Druckleitung öffnen.

## 6.4 Temperatur einstellen

Die Zeit, die der Wärmetauscher zum Aufheizen des Schwimmbad-Wassers benötigt, ist auch abhängig von der Vorlauftemperatur der Heizungsanlage. Sie sollte bei 90° C liegen.



Der Wärmetauscher beheizt das Schwimmbad-Wasser nur während der Filterpumpen-Laufzeit.

- Gewünschte Badewasser-Temperatur am Thermostat einstellen.



Für die Erstaufheizung des Schwimmbad-Wassers ist es sinnvoll, die Filteranlage im Dauerbetrieb laufen zu lassen. Max. Filterbetriebstemperatur 40°C.

## 6.5 Funktions- und Dichtheitskontrolle

### (Heiz-)Filteranlage

Schwimmbad-Becken	gefüllt	<input type="checkbox"/>
Filtermaterial	eingefüllt	<input type="checkbox"/>
Ventil auf „Filtern“	gestellt	<input type="checkbox"/>
Ventile in Saug- und Druckleitung	geöffnet	<input type="checkbox"/>
Heizkreislauf für Wärmetauscher	zugeschaltet	<input type="checkbox"/>
Drehrichtung der Pumpe	geprüft	<input type="checkbox"/>
Anlage	dicht	<input type="checkbox"/>
Heizwasser-Temperatursicherheit	geprüft	<input type="checkbox"/>

Prüfdatum: \_\_\_\_\_ Installateur (Unterschrift): \_\_\_\_\_



Bei der Inbetriebnahme kann zwischen Pumpengehäuse und Motor tropfenweise Wasser austreten. Sehen Sie eine Ableitung des Leckage-Wassers vor.



Markieren Sie jetzt die Zeigerstellung am Manometer. Der Druck im Filterbehälter steigt bei Verunreinigung des Filtermaterials an.

*Die (Heiz-)Filteranlage ist jetzt betriebsbereit.*

## 7 Bedienung

Die Filterpumpen-Laufzeit im privaten Schwimmbad-Bereich sollte täglich ca. 10 Stunden betragen. Innerhalb dieser Zeit muss das Beckenwasser etwa zweimal umgewälzt werden. Sie können die Laufzeit über den Tag verteilen.



Während der Badezeit ist die Filterung des Schwimmbad-Wassers am effektivsten.

### 7.1 Filtern

#### 7.1.1 Filteranlage

Die Filteranlage ist manuell ein- und auszuschalten.



Eine extra Zeitschaltuhr kann zwischengeschaltet werden.

- Filteranlage ausschalten.
- Ventil-Stellung „Filtern“ am Rückspül-Ventil wählen.
- Filteranlage einschalten.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

#### 7.1.2 Heiz-Filteranlage mit Steuerung

Der Wahlschalter an der Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen „Hand“- und „Automatik“-Betrieb.

##### **Hand-Betrieb (Dauerbetrieb)**

- Wahlschalter an der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventilstellung „Filtern“ am Rückspül-Ventil wählen.
- Wahlschalter an der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.

Die Filterpumpe läuft bis zum manuellen Ausschalten im Dauerbetrieb.

##### **Automatik-Betrieb (Betrieb abhängig von der Zeitschaltuhr)**

- Wahlschalter an der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventilstellung „Filtern“ am Rückspül-Ventil wählen.

##### **Einstellen der Filterpumpen-Laufzeit an der Zeitschaltuhr**

- Aktuelle Uhrzeit an der Zeitschaltuhr einstellen.

Entscheiden Sie die Zeitspannen, in denen die Filteranlage täglich in Betrieb sein soll.



Der Wärmetauscher heizt das Schwimmbadwasser nur während der Filterlaufzeiten und wenn die gewählte Badewasser-Temperatur noch nicht erreicht ist.

- Zähne der Zeitschaltuhr innerhalb den gewählten Zeitspannen nach innen drücken.

Prüfen Sie, ob die Summe der eingestellten Zeitspannen, in denen die Filteranlage in Betrieb ist, der nötigen Umwälzzeit von ca. 10 Stunden entspricht.

- Wahlschalter an der Filter-Steuerung auf „Automatik“ stellen.

Die Filterpumpe ist zu den an der Zeitschaltuhr eingestellten Zeiten in Betrieb.

## 7.2 Rückspülen/Nachspülen

Für die optimale Filterung muss die Anlage regelmäßig rückgespült werden. Dabei wird das Filtermaterial von Verunreinigungen befreit und das Becken mit Frischwasser versorgt. Die mindest einmal wöchentliche Rückspülung dauert ca. 3 bis 5 Minuten und ist vom Verschmutzungsgrad abhängig.

Rückspülen sollten Sie

- wenn der Manometerdruck am Filterbehälter um 0,1 bis max. 0,2 bar gestiegen ist.
- wenn Sie den Beckenboden abgesaugt haben.
- mindestens einmal wöchentlich.



Warnung

Achten Sie auf ausreichende Wasserversorgung.

### Rückspülen Filteranlage

- Anlage ausschalten.
- Ventil-Funktion „Rückspülen“ wählen.
- Anlage einschalten.
- Filterfüllung ca 3 bis 5 Minuten rückspülen. Ist im Klarsichtrohr der Rückspülleitung nur noch klares Wasser sichtbar, sollte der Rückspülvorgang noch weitere 30 Sekunden dauern.

Der Rückspülvorgang ist beendet.

- Anlage ausschalten.
- Ventil-Funktion „Nachspülen“ wählen.
- Anlage einschalten.
- Filterfüllung ca. 20 Sekunden nachspülen.
- Anlage ausschalten.

Der Nachspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
  - Anlage einschalten.
- Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

### Rückspülen Heiz-Filteranlage

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventil-Funktion „Rückspülen“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.
- Filterfüllung ca 3 bis 5 Minuten rückspülen. Ist im Klarsichtrohr der Rückspülleitung nur noch klares Wasser sichtbar, sollte der Rückspülvorgang noch weitere 30 Sekunden dauern.

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.

Der Rückspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Nachspülen“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.
- Filterfüllung ca. 20 Sekunden nachspülen.

- Kippschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ kippen.

Der Nachspülvorgang ist beendet.

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ oder „Automatik“ stellen.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

### 7.3 Zirkulieren

Die Ventil-Funktion „Zirkulieren“ ist vorteilhaft bei der Erstaufheizung des frisch eingelassenen Schwimmbad-Wassers. Der Filterbehälter wird dabei umgangen.

#### Zirkulieren Heiz-Filteranlage

- Temperatur am Thermostat einstellen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventil-Funktion „Zirkulieren“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ stellen.

Die Anlage nimmt den Umwälzbetrieb auf.

Wenn das Badewasser aufgeheizt ist

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ oder „Automatik“ stellen.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

### 7.4 Entleeren

Die Ventil-Funktion „Entleeren“ bietet die Möglichkeit, ein Schwimmbecken ohne Bodenablauf weitgehend zu entleeren. Der Filterbehälter wird dabei umgangen. Das Schwimmbad-Wasser wird in den Kanal geleitet.



Vorsicht

Die Pumpe darf auf keinen Fall trockenlaufen.

Beobachten Sie den Entleerungsvorgang! Brechen Sie den Vorgang ab, bevor die Pumpe Luft ansaugt.

#### Entleeren Filteranlage

- Anlage ausschalten
- Dosieranlage u. ä. ausschalten
- Ventil-Funktion „Entleeren“ wählen.

Bei Becken mit automatischer

Niveauregulierung

- Magnetventil ausschalten.
- Absperrorgan am Bodenablauf öffnen.
- Absperrorgan am Oberflächenreiniger schließen.
- Filterpumpe einschalten.

Die Filterpumpe fördert das Wasser in den Kanal.

Wenn das Becken fast entleert ist,

- Anlage ausschalten.
- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

#### Entleeren Heiz-Filteranlage

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Dosieranlage u. ä. ausschalten.
- Ventil-Funktion „Entleeren“ wählen.

Bei Becken mit automatischer Niveauregulierung

- Magnetventil ausschalten.
- Absperrorgan am Bodenablauf öffnen.
- Absperrorgan am Oberflächenreiniger schließen.

Die Filterpumpe fördert das Wasser in den Kanal.

Wenn das Becken fast entleert ist

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

## 7.5 Schließen

Bei Wartungsarbeiten muss das Ventil auf die Funktion „Geschlossen“ gestellt werden. Alle Wasserwege durch das Ventil werden unterbrochen.



Vorsicht

Die Pumpe kann beschädigt werden.

Schalten Sie die Pumpe nicht ein, wenn das Ventil auf „Geschlossen“ steht.

### **Geschlossen Filteranlage**

- Anlage ausschalten.
- Ventil-Funktion „Geschlossen“ wählen.

Der Durchfluss ist in keine Richtung möglich.

Sind die Wartungsarbeiten abgeschlossen,

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Anlage einschalten.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

### **Geschlossen Heiz-Filteranlage**

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Ventil-Funktion „Geschlossen“ wählen.

Der Durchfluss ist in keine Richtung möglich.

Sind die Wartungsarbeiten abgeschlossen,

- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ oder „Automatik“ stellen.

Die Anlage nimmt den Filterbetrieb auf.

## 8 Wartung / Instandhaltung

Für den fehlerfreien Betrieb der Filteranlage ist eine korrekte Wartung unerlässlich.

Was	Wann	Wer
Rückspülen	wöchentlich	eingewiesene Person/Sachkundiger
Manometer Druck-Kontrolle	wöchentlich	eingewiesene Person/Sachkundiger
Kontrolle der Wasserwerte	wöchentlich	eingewiesene Person/Sachkundiger
Reinigen des Pumpenvorsiebs	monatlich	eingewiesene Person/Sachkundiger
Prüfen der Rohrleitungen und der Anlage auf Zustand und Funktion	jährlich	Fachkraft
Prüfen elektrischer Einrichtungen auf Zustand und Funktion	jährlich	Fachkraft

### 8.1 Reinigung des Pumpenvorsiebs

Das Vorsieb ist regelmäßig auf Verunreinigung zu überprüfen. Verschmutzungen mindern die Pumpenleistung erheblich.

Die Pumpe kann beschädigt werden.

Schalten Sie auf keinen Fall während der Reinigung die Pumpe ein.



Vorsicht

#### Filteranlage

- Anlage ausschalten.
- Absperrorgane in Druck- und Saugleitung schließen.
- Ventil-Funktion „Geschlossen“ wählen.
- Deckel des Vorsiebs öffnen und Vorsieb herausnehmen.
- Groben Schmutz aus dem Sieb entfernen.
- Sieb unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.
- Sieb wieder einsetzen und Deckel schließen. Achten Sie auf korrekten Sitz des Deckels.
- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Absperrorgane in Druck- und Saugleitung öffnen.
- Anlage einschalten.
- Filterbehälter am Entlüftungsventil komplett entlüften.

#### Heiz-Filteranlage

- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Aus/0“ stellen.
- Absperrorgane in Druck- und Saugleitung schließen.
- Ventil-Funktion „Geschlossen“ wählen.
- Deckel des Vorsiebs öffnen und Vorsieb herausnehmen.
- Groben Schmutz aus dem Sieb entfernen.
- Sieb unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.
- Sieb wieder einsetzen und Deckel schließen. Achten Sie auf korrekten Sitz des Deckels.
- Ventil-Funktion „Filtern“ wählen.
- Absperrorgane in Druck- und Saugleitung öffnen.
- Wahlschalter der Filter-Steuerung auf „Hand“ oder „Automatik“ stellen. Filterbehälter am Entlüftungsventil komplett entlüften.



## 8.2 Einwintern der (Heiz)-Filteranlage



Vorsicht



Eingriffe an technischen Anlagen durch unkundige Personen können zu Verletzungen und zu Sachbeschädigung führen.

Schließen Sie mit Ihrem Schwimmbad-Fachbetrieb einen Wartungsvertrag ab.

Die sachgerechte Überwinterung ohne Frostschäden ist bei Beachten der folgenden Arbeitsschritte möglich.

- (Heiz)-Filteranlage rückspülen.
- Anlage ausschalten.
- Frischwasserversorgung abstellen.
- Alle Rohrleitungen (auch Frischwasser-Zuleitung von Dusche und Niveauregulierung) leerlaufen lassen.
- Entlüftungsventil am Filterbehälter öffnen.
- Filterbehälter über die Entleerungsschraube leerlaufen lassen.
- Sämtliche wasserführenden Teile komplett entleeren (z. B. Wärmetauscher) auch den Heizungskreislauf bei waagrechtem Einbau, ausbauen und komplett entleeren.
- Pumpe und Vorsieb durch Aufdrehen der Ablasschraube entleeren.
- Filterbehälter öffnen und bis zur Wiederinbetriebnahme offen lassen.
- Vorsieb reinigen.
- Überwinterungsmittel in das Wasser geben, um Algenbefall zu verhindern und die Frühjahrsreinigung zu erleichtern.
- Prüfen, ob alle Geräte spannungslos geschaltet sind.

## 8.3 Austausch des Filtermaterials

Ihre (Heiz-)Filteranlage erzielt das beste Ergebnis, wenn Sie das Filtermaterial alle 3 bis 5 Jahre austauschen lassen.

Das Filtermaterial und der Filterbehälter sind aufeinander abgestimmt. Verwenden Sie nur das in der Schütt-Tabelle angegebene BEHNCKE-Filtermaterial.



Zum Austausch des Filtermaterials ist wie bei der ersten Inbetriebnahme ein Kundendienst-Techniker unbedingt erforderlich.

- (Heiz)-Filteranlage rückspülen.
- Anlage ausschalten.
- Rückspül-Ventil auf „Geschlossen“ stellen.
- Entlüftungsventil (1) am Filterbehälter öffnen.
- Filterbehälter über die Entleerungsschraube (14) leerlaufen lassen.
- Den oberen (4) und den seitlichen (7) Servicedeckel entfernen (die Muttern [3, 6] lösen), die Deckel und die O-Ringe (5, 8) abnehmen.
- Den Wasserverteiler (9) abdrehen.
- Die obere Rohröffnung und das Entlüftungsrohr mit einem Tuch oder Plastikbeutel abdecken.
- Altes Filtermaterial entfernen.
- Ca. 15 cm hoch Wasser einfüllen und anschließend das Filtermaterial zur seitlichen Serviceöffnung einbringen, bis das Material etwas niedriger steht als die Unterkante der Serviceöffnung. Dabei ist zu beachten, dass zuerst die grobe Körnung und dann die feine Körnung einzubringen ist. Bei Mehrschichtfiltern bildet das Hydro. N die oberste Schicht.
- Nun ist die Dichtfläche der seitlichen Serviceöffnung zu reinigen; ebenso die Dichtfläche des Deckels und der O-Ring. Auf den O-Ring Montagefett auftragen, in den Servicedeckel einlegen und den Deckel aufsetzen.
- Die Muttern (6) aufdrehen und über Kreuz festziehen.
- Nun kann das fehlende Filtermaterial in der weiteren Reihenfolge durch die obere Öffnung eingebracht werden. Nach jeder Körnung ist die Filterfläche einzuebnen.
- Dann das Tuch bzw. den Plastikbeutel entfernen und den Wasserverteiler wieder aufdrehen. Darauf achten, dass der Wasserverteiler mittig im Behälter sitzt.
- die Dichtflächen am Deckel und der Öffnung sowie den O-Ring reinigen, auf den O-Ring Montagefett geben und diesen in den Deckel einlegen.
- Den Deckel so aufsetzen, dass das Manometer ablesbar ist, dann die Muttern (3) aufdrehen und über Kreuz festziehen.
- **Achtung: Bei Mehrschichtbehältern muss das Hydro. N 48 Stunden gewässert werden!**
- Den Bedienungshebel des Rückspül-Ventils nach unten drücken und die Funktion „Rückspülen“ wählen.

Führen Sie den Rückspülvorgang durch, wie im Abschnitt Inbetriebnahme unter Kapitel 6.3 beschrieben.

## 9 Störungen und Abhilfe

### **Auswirkung**

Umwälzpumpe saugt nur wenig oder kein Wasser an

Umwälzpumpe bringt zu wenig Leistung

Umwälzpumpe ist zu laut

Umwälzpumpe läuft nicht von selbst an

Wasseraustritt zwischen Pumpengehäuse und Motor

Filtermaterial wird ins Becken geschwemmt

### **Prüfen der möglichen Ursache**

Ist der Pumpenvorfilter mit Wasser gefüllt?

Ist die Saugleitung dicht?

Ist der Wasserstand im Becken in Ordnung?

Sind Siebkörbe verschmutzt?

Ist der Deckel des Vorsiebs geschlossen?

Funktioniert der Rückflussverhinderer?

Sind die Absperrorgane der Druck- und Saugleitungen geöffnet?

Ist der Filter rückgespült?

Sind die Absperrorgane der Anlage ganz geöffnet?

Sind Siebkörbe gereinigt?

Stimmt die Drehrichtung der Pumpe?

Ist die Rohrleitung ausreichend dimensioniert?

Ist die Saugleitung dicht?

Ist die Saughöhe zu groß?

Stimmt die Drehrichtung der Pumpe?

Sind Siebkörbe gereinigt?

Sind Rohrleitungen verspannt?

Ist die Pumpe mit Strom versorgt?

Sind die Sicherungen in Ordnung?

Ist die Pumpe frei gängig?

Hat der Motorschutzschalter ausgelöst?

Bei Inbetriebnahme kann tropfenweise Wasser austreten, bis nach einigen Stunden Betrieb die Gleitringdichtung eingelaufen ist.

Tritt an dieser Stelle ständig Wasser aus, ist die Gleitringdichtung defekt.

Ist die Körnung richtig?

Ist das Rückspül-Ventil in Ordnung?

Ist das Düsenkreuz im Filterbehälter beschädigt?

Ist das Entlüftungsrohr gebrochen?

**Auswirkung**

**Prüfen der möglichen Ursache**

Ausgangsdruck-Anzeige zu hoch, oder Anzeige fällt nach dem Rückspülen nicht auf den Ausgangsdruck zurück

Ist der Filter korrekt rückgespült?  
Ist das Manometer in Ordnung?  
Ist das Filtermaterial verhärtet?

Wasser ist trüb

Sind Chlor- und pH-Wert in Ordnung?  
Ist die Filteranlage ausreichend dimensioniert?  
Ist die Umwälzzeit ausreichend?  
Ist der Filter korrekt rückgespült?

Wasserverlust über den Filter

Ist die Zuleitung zum Schwimmbecken dicht?  
Ist das Rückspül-Ventil in Ordnung?

gewünschte Wassertemperatur wird nicht erreicht

Ist die gewünschte Temperatur auf dem Thermostat eingestellt?  
Ist die Zeitschaltuhr eingeschaltet?  
läuft die Heizungs-Umwälzpumpe?  
Ist an der Heizungs-Umwälzpumpe die höchste Durchflußmenge eingestellt?  
Klemmt der Rückflussverhinderer?  
Liegt die Vorlauftemperatur zwischen 80° und 90° C?  
Ist die Heizschlange des Wärmetauschers entlüftet worden (besonders bei Erstinbetriebnahme)?

Wärmetauscher wird weiter aufgeheizt trotz abgeschalteter Heizungs- und Schwimmbad-Wasser-Umwälzpumpe

Ist in unmittelbarer Nähe des Wärmetauschers eine wesentlich stärkere Heizungspumpe in Betrieb?  
Es kann vor der Heizungspumpe des Wärmetauschers eine geeignete automatische Absperrvorrichtung eingebaut werden (z. B. Magnetventil). Diese automatische Absperrvorrichtung muss dann mit der Umwälzpumpe parallel geschaltet werden.

## 10 Schaltpläne

### 10.1 Filter-Steuerung mit Temperaturregelung 230 V




Abbildung: Schaltplan Nr. 391.187.23

- 1 Hand-Automatik-Schalter
- 2 Zeitschaltuhr
- 3 Leiterplatte für Temperaturregelung
- 3a Temperaturfühler mit 2-Meter-Kabel bauseits
- 4 Sicherung
- 5 Fehlerstrom-Schutzschalter 0,03 A
- 6 Filterpumpe
- 7 Heizungspumpe
- 8 Anschluss einer Mess- und Regeltechnik (verriegelt über Filterpumpe)

## 10.2 Filter-Steuerung mit elektr. Temperaturregelung 400 V




Abbildung: Schaltplan Nr. 391.187.11-14

- |  |  |
|--|--|
| 1 Hand-Automatik-Schalter  | bauseits   |
| 2 Zeitschaltuhr  | 7 Sicherung  |
| 3 Leiterplatte für Temperaturregelung  | 8 Fehlerstrom-Schutzschalter 0,03 A  |
| 3a Temperaturfühler mit 2-Meter-Kabel bauseits                                 | 9 Filterpumpe  |
| 4 Feinsicherung 4 A bei I<br>6 A bei II – IV                                   | 10 Bei Filterpumpen mit Wicklungsschutz Brücke entfernen und Wicklungsschutz anschließen |
| 4a Ab 2, 6 A Motorschutz nur mit 1 Steuerungssicherung 6 A                     | 11 Heizungspumpe   |
| 5 Schütz DIL EE;-10  | 12 Anschluss einer Mess- und Regeltechnik (verriegelt über Filterpumpe)                  |
| 6 Motorschutzrelais ZE .. I 0,6-1,0<br>II 1,0-1,6<br>III 1,6-2,4<br>IV 2,4-4,0 |  |

# 11 Explosionszeichnungen und Stücklisten

## 11.1 Filterbehälter




Abbildung: Explosionszeichnung Filterbehälter

**11.2 Stückliste Filterbehälter**

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d500	709 500 03
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d600	709 600 03
1.1	1	Manometer 0 – 2,5 bar R 1/8"	200 100 06
1.1.0	1	O-Ring 9 x 2 für Manometer	200 200 03
1.2	1	Entlüftungsventil komplett R 1/4"	200 100 04
1.2.0	1	O-Ring 11 x 4 für Entlüftungsventil	200 200 02
1.3	2	Deckel d300 aus PP	807 000 45
1.3.0	16	Mutter M8 aus V4A	113 401 08
1.3.1	16	U-Scheibe d8,4	113 410 58
1.3.2	16	Schutzkappe aus PE (SW 13)	113 404 08
1.4	2	O-Ring 218 x 8 f. Deckel d300	433 218 08
1.5	1	Oberer Wasserverteiler komplett d500	110 391 01
1.5	1	Oberer Wasserverteiler komplett d600	110 391 02
1.5.0	1	Wasserverteiler-ABS m. Zapfen d50	430 000 40
1.6	1	Unterer Wasserverteiler komplett d500	110 391 05
1.6	1	Unterer Wasserverteiler komplett d600	110 391 06
1.6	1	Verteilerkopf ABS 11/2" 6 Anschlüsse	200 025 06
1.6.0	6	Düsenrohr PP 171 mm land f. d500	200 025 71
1.6.1	6	Düsenrohr PP 200 mm land f. d600	200 025 20
1.7	2	Profildichtung EPDM DN 40	807 001 36
1.8	2	Einschraubteil ABS R 1/2"	392 500 15
1.9	1	Entleerungsdüse komplett	433 002 02
1.10	1	6-Wege Rückspülventilsatz R11/2"	392 500 01



### 11.3 Filteranlage




Abbildung: Explosionszeichnung Filteranlage

**11.4 Stückliste Filteranlage**

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d500	709 500 03
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d600	709 600 03
2.1	1	Gummischlauch-Abschnitt 48 x 4,5 x 75	306 020 02
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe BADU 90/11, 400 V	391 911 01
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe BADU 90/13, 400 V	391 913 01
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe Bettar 12 WE, 230 V	391 911 03
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe Bettar 14 WE, 230 V	391 914 04
2.3	1	Filterpalette schwarz 335 x 335 mm	871 300 15
2.4	2	Skt.-Blechsrauben C8 x 32 ISO 1479-Zn	113 431 15

### 11.5 Heiz-Filteranlage




Abbildung: Explosionszeichnung Heiz-Filteranlage

**11.6 Stückliste Heiz-Filteranlage Bühne 500/600**

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d500	709 500 03
1.0	1	Bühne Filterbehälter komplett d600	709 600 03
2.1	1	Gummischlauch-Abschnitt 48 x 4,5 x 75	306 020 02
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe BADU 90/11, 400 V	391 911 01
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe BADU 90/13, 400 V	391 913 01
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe Bettar 12 WE, 230 V	391 911 03
2.2	1	Filter-Umwälzpumpe Bettar 14 WE, 203 V	391 914 04
2.3	1	Filterpalette schwarz 335 x 335 mm	871 300 15
2.4	2	Skt.-Blechsrauben C8 x 32 ISO 1479-Zn	113 431 15
Filter-Steuerung mit elektronischer Temperaturregelung			
2.5	1	400 V für 10 m <sup>3</sup> /h – Anlage	391 187 12
2.5	1	400 V für 13 m <sup>3</sup> /h – Anlage	391 187 13
2.5	1	230 V für 10/13 m <sup>3</sup> /h – Anlage	391 187 23
2.6	1	Schalttafel-Halterung	390 187 84
2.7	1	Schwimmbad-Wärmetauscher „QWT 100-40“	305 003 00
2.8	1	Heizungsumwälzpumpe RS 25/60	391 091 00
2.9	1	Rückflußverhinderer <sup>3</sup> / <sub>4</sub> “	391 017 00
2.10	2	Halterungen aus VA f. QWT	305 100 05
2.11	1	Temperaturfühler mit 2-Meter-Kabel f. Filtersteuerung	391 187 32

---

## Tips

---



# EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinien

- Maschinen 89/392/EWG geändert durch 91/368/EWG, 93/44/EWG u. 93/68/EWG, **Anhang II A**
- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG geändert durch 92/31/EWG u. 93/68/EWG
- Niederspannung 73/23/EWG geändert durch 93/68/EWG

Anlage/Maschine            **Filteranlage / Heizfilteranlage**  
Fabrikat                      **BEHNCKE®**  
Typ                             **Bühne**  
Maschinen-Nr.  
Baujahr

wurde in Übereinstimmung mit den o. g. EG-Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt von

**BEHNCKE®** Schwimmbad- und Wärmetechnik GmbH  
Stötterlinger Str. 36a  
38835 Bühne

Angewandte Normen

Harmonisierte Normen:

- DIN EN 563 – Temperaturen berührbarer Oberflächen
  - DIN EN 292/1 und EN 292/2 – Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen
  - DIN EN 60204-1 – Elektrische Ausrüstung von Maschinen
  - DIN EN 60335-1 A56 – Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
  - DIN EN 60730-2-7 – automatische elektrische Regel- und Steuergeräte
  - DIN EN 60947-1 – Niederspannung-Schaltgeräte
  - DIN EN 61010-x – Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- Nationale und internationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen:
- 1. GSGV – elektrische Betriebsmittel
  - 3. GSGV – Maschinen-Lärmschutzverordnung
  - 9. GSGV – Maschinen

Die zur Anlage/Maschine gehörende Technische Dokumentation und Betriebsanleitung liegt vor.

in der Originalfassung

in der Landessprache des Anwenders \_\_\_\_\_

**Bühne**

**01.08.2004**

**A. Küstermann, Betriebsleitung**

Ort

Datum

Untersigner und  
Angaben zum Unterzeichner

Unterschrift



**BEHNCKE®**  
SCHWIMMBAD- UND WÄRMETECHNIK



**Hauptwerk:**

Stötterlinger Straße 36 a  
D-38832 Bühne  
Phone: +49 (0) 3 94 21/7 96-0  
Fax: +49 (0) 3 94 21/7 96-30

**Niederlassung:**

Michael-Haslbeck-Straße 13  
D-85640 Putzbrunn/München  
Phone: +49 (0) 89/ 45 69 17-0  
Fax: +49 (0) 89/46 85-11

[info@behncke.com](mailto:info@behncke.com)  
[www.behncke.com](http://www.behncke.com)